

Trycksättningspaket

TP6043

Vatten i kranen som vanligt - trots vattenavbrott!

Vid vattenavbrott förses normalt vissa utvalda abonnenter med en nödvattentank. Med vårt trycksättningspaket pumpas vattnet från den utställda nödvattentanken direkt in i fastighetens ordinarie vattenledningar.

Abonnenten får på detta sätt **Trycksatt nödvatten**.

Med vatten i kranarna blir allt som vanligt igen och toaletter, duschar, diskmaskiner med mera återfår sin normala funktion.



Trycksättningspaket - standardutförande

Smidigt

Enkelt att koppla ihop och driftsätta. Inga verktyg behövs.

Tryggt

Kvalitetspump från Grundfos och livsmedelsgodkända slangar.

Användarvänligt

Förmonterade ventiler och kopplingar - enkla att hantera.

Standardpaket - Levereras startklart i praktiska förvaringslådor.

Pump - Grundfos Scala 2

Avancerad pump konstruerad för pumpning upp till tre våningar och åtta tappställen. Användarvänlig manöverpanel för enkel inställning och driftsättning. Intelligent pumpstyrning anpassar driften för att säkerställa rätt vattentryck i alla situationer.

Förmonterade anslutningskopplingar med skyddslock.

Elförsörjning	Enfas 230 volt
Maxtryck	4,3 bar
Maxflöde	60 liter/min

Sugslang

Kopplas mellan tank och pump.

Förmonterade anslutningskopplingar och i ena änden ventil.

Längre slang på begäran.

Längd	5 meter
-------	---------

Tryckslang

Kopplas mellan pump och inkopplingspunkt på verksamhetens vattensystem.

Förmonterade anslutningskopplingar och i ena änden ventil.

Längre slang på begäran.

Längd	5 meter
-------	---------

Extra tillbehör

Inkopplingspunkt - Förinstalleras på verksamhetens vattensystem.

Övergångskoppling - Från brandpostkoppling till kamlock hane med skyddslock.

Skarvkabel - Jordad enfaskabel.

Förlängningsslangar med kopplingar.

POAN Water Systems AB

0152-105 60

0708-4314 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34



645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Trycksättningspaket TP6043

Vatten i kranen som vanligt trots vattenavbrott!

	
Trycksättningspaket - standardutförande	Inkopplingspunkt försedd med skyddslock samt informationsskylt

Trycksatt nödvatten!

Vem ska trycksätta och hur?

Med tekniken **Trycksatt nödvatten** återfår verksamheten sitt vatten i kranen vid vattenavbrott.

Ansvarsfördelningen för trycksättning av enskild verksamhet behöver dock klargöras i förväg.

Kommunens VA-avdelning eller VA-bolag som ansvarar för att leverera vatten har normalt ingen skyldighet att stå till tjänst med att trycksätta enskild verksamhet. VAs ansvar i händelse av vattenstörning kan dock vara att ställa ut en nödvattentank hos känsliga abonnenter.

Den verksamhet som är beroende av vatten i kranen kan se till att skaffa sig egen utrustning för trycksättning. Då kan de på egen hand trycksätta sitt vattensystem med vattnet från den nödvattentank som VA ställer ut. Gränssnittet för ansvarsfördelningen blir då tydlig och därtill helt i linje med att verksamheten är ansvarig för sin egen drift även vid ett krisläge.

Detta trycksättningspaket är framtaget för att på ett enkelt sätt trycksätta en begränsad verksamhet. Nödvattentanken kopplas till pumpen som kopplas in på verksamhetens vattensystem. Nödvattnet pumpas på detta sätt in i fastighetens vattensystem - så kallat **Trycksatt nödvatten**. Allt blir då som vanligt igen, med vatten i kranarna och toaletter, duschar, diskmaskiner med mera återfår sin normala funktion.

Snabb och enkel inkoppling förutsätter dock att en inkopplingspunkt är förinstallerad på verksamhetens ledningssystem. I övrigt innehåller paketet allt som behövs.

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems